

雲林縣衛生局 109 年 6 月份游泳場所水質抽驗結果清冊

抽驗日期：109.06.01-06.02

編號	游泳場所名稱	PH 值		自由有效餘氯		細菌檢驗			
						總菌落數 (CFU/ml)		大腸桿菌群 (CFU/100ml)	
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格
1	新湯園游泳池(SPA池)	7.1		1.4		1		<1	
	新湯園游泳池(25M)	7.3		2.6		1		<1	
	新湯園游泳池(兒童池)	7.4		1.2		1		<1	
	新湯園游泳池(25M教學)	7.2		1.8		1		<1	
	新湯園游泳池(長泳池50M)	7.4		1.8		1		<1	
	新湯園游泳池(藥池1)	-		-		1		<1	
	新湯園游泳池(藥池2)	-		-		1		<1	
	新湯園游泳池(熱水池)	-		-		1		<1	
	新湯園游泳池(冷水池)	-		-		3		<1	
	新湯園游泳池(冰水池)	-		-		2		<1	
2	E時代健康水療世界(SPA池)	7.2		1.4		1		<1	
	E時代健康水療世界(25M)	7.1		2.5		2		<1	
	E時代健康水療世界(50M)	7.2		3.0		<1		<1	
	E時代健康水療世界(兒童池)	7.0		1.7		3		<1	
	E時代健康水療世界(藥池B)	-		-		2		<1	
	E時代健康水療世界(藥池C)	-		-		2		<1	
	E時代健康水療世界(熱水池)	-		-		2		<1	
	E時代健康水療世界(冰水)	-		-		4		<1	

雲林縣衛生局 109 年 6 月份游泳場所水質抽驗結果清冊

抽驗日期：109.06.01-06.02

編號	游泳場所名稱	PH 值		自由有效餘氯		細菌檢驗			
						總菌落數 (CFU/ml)		大腸桿菌群 (CFU/100ml)	
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格
3	夏威夷游泳池(25M)	6.8		1.2		1		<1	
	夏威夷游泳池(SPA池)	6.5		1.2		1		<1	
	夏威夷游泳池(A池)	7.0		-		2		<1	
	夏威夷游泳池(B池)	7.1		-		2		<1	
	夏威夷游泳池(冰池)	6.9		-		<1		<1	
	夏威夷游泳池(兒童池)	6.5		1.2		2		<1	
4	北港鎮立游泳池	7.3		1.4		2		<1	
5	清泉灣健康世界(室內池50M)	7.6		2.8		1		<1	
	清泉灣健康世界(室內池25M-1)	7.5		2.8		2		<1	
	清泉灣健康世界(室內池25M-2)	7.6		2.6		47		<1	
	清泉灣健康世界((泡湯池)	-		-		1		<1	
	清泉灣健康世界(冰池)	-		-		1		<1	
	清泉灣健康世界(SPA池)	-		-		1		<1	
6	保長活水世界有限公司(大池)	7.7		1.2		2		<1	
	保長活水世界有限公司(訓練池)	8.0		2.6		2		<1	
	保長活水世界有限公司(按摩池)	-		-		1		<1	
	保長活水世界有限公司(熱池)	-		-		2		<1	
	保長活水世界有限公司(冰池)	-		-		4		<1	

雲林縣衛生局 109 年 6 月份游泳場所水質抽驗結果清冊

抽驗日期：109.06.01-06.02

編號	游泳場所名稱	PH 值		自由有效餘氯		細菌檢驗			
						總菌落數 (CFU/ml)		大腸桿菌群 (CFU/100ml)	
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格
7	雲林國中游泳池	7.8		1.2		4		<1	
8	雲林縣國民運動中心(大池)	8.0		1.3		1		<1	
	雲林縣國民運動中心(兒童池)	6.9		1.7		3		<1	
	雲林縣國民運動中心(冷水池)	7.8		1.4		1		<1	
	雲林縣國民運動中心(溫水池)	7.0		1.4		3		<1	
	雲林縣國民運動中心(熱水池)	6.9		1.1		3		<1	
	雲林縣國民運動中心(水療池)	8.0		1.0		11		<1	
9	台西國中溫水游泳池(A池)	7.5		1.0		2		<1	

◎游泳池水質標準：酸鹼(PH)值：6.5~8.0

餘氯量：1.0~3.0 ppm

總菌落數：低於500 CFU/ml

大腸桿菌群：低於1 CFU/100ml

