

雲林縣衛生局 111 年 8 月份游泳場所水質抽驗結果清冊

抽驗日期：111.8.18-111.8.19

編號	游泳場所名稱	PH 值		自由有效餘氯		細菌檢驗			
						總菌落數 (CFU/ml)		大腸桿菌群 (CFU/100ml)	
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格
1	水世界游泳池(SPA池)	7.5		1.5		<1		<1	
	水世界游泳池(25M)	7.1		2.0		<1		<1	
	水世界游泳池(兒童池)	6.9		1.2		2		<1	
	水世界游泳池(25M教學)	7.0		1.5		1		<1	
	水世界游泳池(長泳池)	7.1		2.0		1		<1	
	水世界游泳池(藥池1)	-		-		2		<1	
	水世界游泳池(藥池2)	-		-		<1		<1	
	水世界游泳池(熱水池)	-		-		1		<1	
	水世界游泳池(冷水池)	-		-		1		<1	
	水世界游泳池(冰水池)	-		-		2		<1	
2	E時代健康水療世界(SPA池)	8.0		1.1		<1		<1	
	E時代健康水療世界(25M)	7.8		2.0		1		<1	
	E時代健康水療世界(50M)	7.5		1.2		1		<1	
	E時代健康水療世界(兒童池)	7.4		2.0		<1		<1	
	E時代健康水療世界(藥池B)	-		-		1		<1	
	E時代健康水療世界(熱水池)	-		-		1		<1	
	E時代健康水療世界(冰水)	-		-		1		<1	
3	國立虎尾科技大學游泳池(50M池)	7.5		1.0		3		<1	
4	北港鎮立游泳池	7.3		1.3		1		<1	

雲林縣衛生局 111 年 8 月份游泳場所水質抽驗結果清冊

抽驗日期：111.8.18-111.8.19

編號	游泳場所名稱	PH 值		自由有效餘氯		細菌檢驗			
						總菌落數 (CFU/ml)		大腸桿菌群 (CFU/100ml)	
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格
5	古坑鄉立游泳池	7.9		2.8		<1		<1	
6	劍湖山世界戲水池(船屋池)	7.8		2.6		1		<1	
7	麥寮高中游泳池(大池)	7.9		1.0		2		<1	
	麥寮高中游泳池(按摩池)	8.0		2.6		<1		<1	
	麥寮高中游泳池(兒童池)	6.5		3.0		1		<1	
8	崙背鄉立游泳池(兒童池)	7.2		2.3		1		<1	
	崙背鄉立游泳池(大池)	7.2		2.3		1		<1	
	崙背鄉立游泳池(按摩池)	7.3		2.4		1		<1	
9	清泉灣健康世界(室內池50M池)	7.8		2.2		1		<1	
	清泉灣健康世界(室內池25M-1)	7.6		1.6		1		<1	
	清泉灣健康世界(室內池25M-2)	7.3		2.6		1		<1	
	清泉灣健康世界(兒童池)	-				2		<1	
	清泉灣健康世界((泡湯池)	-		-		1		<1	
	清泉灣健康世界(水池)	-		-		13		<1	
	清泉灣健康世界(SPA池)	-		-		15		<1	
10	保長活水世界有限公司(大池)	7.9		1.6		<1		<1	
	保長活水世界有限公司(訓練池)	7.9		1.8		<1		<1	
	保長活水世界有限公司(按摩池)	-		-		1		<1	
	保長活水世界有限公司(熱水池)	-		-		2		<1	

雲林縣衛生局 111 年 8 月份游泳場所水質抽驗結果清冊

抽驗日期：111.8.18-111.8.19

編號	游泳場所名稱	PH 值		自由有效餘氯		細菌檢驗			
						總菌落數 (CFU/ml)		大腸桿菌群 (CFU/100ml)	
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格
	保長活水世界有限公司(冰池)	-		-		1		<1	
	保長活水世界有限公司(兒童池)	-		-		1		<1	
11	World Gym健身中心(大池)	7.7		1.8		1		<1	
	World Gym健身中心(男SPA)	7.1		1.6		51		<1	
	World Gym健身中心(女SPA)	7.2		2.0		1		<1	
12	雲林縣國民運動中心(大池)	7.1		1.4		2		<1	
	雲林縣國民運動中心(兒童池)	7.1		1.0		1		<1	
	雲林縣國民運動中心(冷水池)	7.0		2.4		1		<1	
	雲林縣國民運動中心(熱水池)	6.5		2.4		1		<1	
	雲林縣國民運動中心(水療池)	7.2		1.2		1		<1	
13	雲林縣立游泳池	7.6		2.6		2		<1	
14	三好國際酒店(大池)	7.4		2.2		3		<1	

◎游泳池水質標準：酸鹼(PH)值：6.5~8.0  
 餘氯量：1.0~3.0 ppm  
 總菌落數：低於500 CFU/ml  
 大腸桿菌群：低於1 CFU/100ml

