

雲林縣衛生局 112 年4月份游泳場所水質抽驗結果清冊

抽驗日期：112.4.13-112.4.14

編號	游泳場所名稱	PH 值		自由有效餘氯		細 菌 檢 驗			
						總 菌 落 數 (CFU/ml)		大 腸 桿 菌 群 (CFU/100ml)	
		合 格	不 合 格	合 格	不 合 格	合 格	不 合 格	合 格	不 合 格
1	水世界游泳池(25M)	7.4		2.4		1		<1	
	水世界游泳池(SPA池)	7.6		2.0		1		<1	
	水世界游泳池(兒童池)	7.4		2.2		<1		<1	
	水世界游泳池(25M教學)	6.8		1.8		2		<1	
	水世界游泳池(長泳池)	7.2		2.0		3		<1	
	水世界游泳池(藥池1)	—		—		6		<1	
	水世界游泳池(藥池2)	—		—		2		<1	
	水世界游泳池(熱水池)	—		—		1		<1	
	水世界游泳池(冷水池)	—		—		1		<1	
	水世界游泳池(冰水池)	—		—		1		<1	
2	劍湖山渡假大飯店(男溫水池)	7.9		1.1		<1		<1	
	劍湖山渡假大飯店(男冰水池)	7.3		1.4		3		<1	
	劍湖山渡假大飯店(女溫水池)	7.6		2.0		1		<1	
	劍湖山渡假大飯店(女冰水池)	7.6		1.5		<1		<1	
3	新時代健康水療世界(SPA池)	7.9		1.2		2		<1	
	新時代健康水療世界(25M)	7.6		1.1		4		<1	
	新時代健康水療世界(50M)	7.8		1.3		2		<1	

雲林縣衛生局 112 年4月份游泳場所水質抽驗結果清冊

抽驗日期：112.4.13-112.4.14

編號	游泳場所名稱	PH 值		自由有效餘氯		細 菌 檢 驗			
						總 菌 落 數 (CFU/ml)		大 腸 桿 菌 群 (CFU/100ml)	
		合 格	不 合 格	合 格	不 合 格	合 格	不 合 格	合 格	不 合 格
	新時代健康水療世界(兒童池)	7.7		1.6		4		<1	
	新時代健康水療世界(藥池B)	—		—		<1		<1	
	新時代健康水療世界(藥池C)					1		<1	
	新時代健康水療世界(熱水池)	—		—		1		<1	
	新時代健康水療世界(冰水)	—		—		1		<1	
4	北港鎮立游泳池	7.3		1.2		67		<1	
5	麥寮高中游泳池(大池)	7.5		2.0		<1		<1	
	麥寮高中游泳池(按摩池)	7.5		2.0		1		<1	
	麥寮高中游泳池(兒童池)	7.5		2.0		<1		<1	
6	清泉灣健康世界(室內池50M池)	7.8		2.2		<1		<1	
	清泉灣健康世界(室內池25M-1)	7.4		2.0		<1		<1	
	清泉灣健康世界(室內池25M-2)	7.9		2.2		1		<1	
	清泉灣健康世界((泡湯池)	—		—		1		<1	
	清泉灣健康世界((冰池)	—		—		1		<1	
	清泉灣健康世界(SPA池)	—		—		1		<1	
7	台西國中溫水游泳池(大池)	7.2		2.4		2		<1	
8	三好國際酒店(大池)	7.6		2.8		1		<1	

雲林縣衛生局 112 年4月份游泳場所水質抽驗結果清冊

抽驗日期：112.4.13-112.4.14

編號	游泳場所名稱	PH 值		自由有效餘氯		細菌檢驗			
						總菌落數 (CFU/ml)		大腸桿菌群 (CFU/100ml)	
		合 格	不 合 格	合 格	不 合 格	合 格	不 合 格	合 格	不 合 格
9	雲林國中游泳池	7.2		1.0		8		<1	
10	雲林縣國民運動中心(大池)	7.2		1.7		11		<1	
	雲林縣國民運動中心(兒童池)	7.4		2.2		161		<1	
	雲林縣國民運動中心(冷水池)	7.3		1.6		58		<1	
	雲林縣國民運動中心(溫水池)	7.8		2.8		2		<1	
	雲林縣國民運動中心(熱水池)	7.0		2.8		<1		<1	
	雲林縣國民運動中心(水療池)	7.2		1.8		87		<1	

◎游泳池水質標準：酸鹼(PH)值：6.5~8.0

餘氯量：1.0~3.0 ppm

總菌落數：低於500 CFU/ml

大腸桿菌群：低於1 CFU/100ml

